

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 16983

Gruppe 505	Absperrvorrichtungen	
Gesuchsteller	Bartholomäus GmbH Bussenblick 10 89607 Emerkingen Germany	
Hersteller	Bartholomäus GmbH 89607 Emerkingen Germany	
Produkt	BRANDSCHUTZVENTIL BRAV-K	
Beschrieb	Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech, Absperrteller aus Stahlblech mit Einlage aus MULTIFOAM AK, Schmelzlotauslöseelement. Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 (ohne Dunstabzugshauben)	
Anwendung	Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle der feuropol. geforderten Brandschutzklappen, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung	
Unterlagen	Deutsches Institut für Bautechnik: ABZ 'Nr. Z-41.3-669' (08.08.2011); MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht 'Nr. 210003747' (26.01.2005), Prüfbericht 'Nr. 210003747-01' (16.06.2005), Prüfbericht 'Nr. 210003747-02' (22.02.2006)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: F 90	
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	06.07.2012	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	04.06.2007	

*P. Vogel*

Vogel

*P. Nyffenegger*

Nyffenegger

