


VKF Brandschutzanwendung Nr. 16983

Gruppe 505	Absperrvorrichtungen	
Gesuchsteller	geba Bartholomäus GmbH Bachstrasse 10 89607 Emerkingen Germany	
Hersteller	geba Bartholomäus GmbH 89607 Emerkingen Germany	
Produkt	BRANDSCHUTZVENTIL BRAV-K	
Beschrieb	Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech, Absperrteller aus Stahlblech mit Einlage aus MULTIFOAM AK, Schmelzlotauslöseelement. Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 (ohne Dunstabzugshauben)	
Anwendung	Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle der feuerpolizeilich geforderten Brandschutzklappen, nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung.	
Unterlagen	Deutsches Institut für Bautechnik: ABZ 'Nr. Z-41.3-669' (11.03.2016); MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht 'Nr. 210003747' (26.01.2005), Prüfbericht 'Nr. 210003747-01' (16.06.2005), Prüfbericht 'Nr. 210003747-02' (22.02.2006); TU München, Dachau: Prüfbericht 'Nr. 3573' (25.11.2010)	
Prüfbestimmungen	VKF, DIN 18017-3	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: F 90	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	17.05.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	07.06.2012	

Patrik Vogel



Patric Nyffenegger