

VKF Brandschutzanwendung Nr. 17956

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| Gruppe 682 | Schaum-Handfeuerlöscher | |
| Gesuchsteller | Hauser Feuerschutz AG Sonnmattweg 6 5000 Aarau Schweiz | |
| Hersteller | Bavaria Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG 93449 Waldmünchen Germany | |
| Produkt | HAUSER F6C-E | |
| Beschrieb | Aufladelöcher Typ: Monsun 6 SKE -1 Nennfüllmenge: 6 l | |
| Anwendung | Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m | |
| Unterlagen | MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 2012-F-1483/B 301' (26.09.2012); TÜV Süd, München: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MUC-12-05-3328-001-001i' (25.05.2012), Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MUC-12-05-3328-001-002i' (25.05.2012) | |
| Prüfbestimmungen | VKF, EN 3-7 | |
| Beurteilung | Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt | 21A,144B |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2018 | |
| Ausstelldatum | 03.07.2013 | |
| Ersetzt Anerkennung vom | 04.04.2008 | |

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden



Julmy



Julmy

