

VKF Brandschutzanwendung Nr. 17957

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Hauser Feuerschutz AG Sonnmattweg 6 5000 Aarau Schweiz	
Hersteller	Bavaria Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG 93449 Waldmünchen Germany	
Produkt	HAUSER F9C-E	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: Monsun 9 SKE-1 Nennfüllmenge: 9 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 2010-F-3230/B 267' (12.01.2011), Prüfbericht 'Nr. 2012-F-1483/B 303' (26.09.2012); TÜV Süd, München: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MUC-12-05-3328-001-001i' (25.05.2012), Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MUC-12-05-3328-001-002i' (25.05.2012)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse:	21A,183B
	Das Prüfzeichen wird erteilt	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	03.07.2013	
Ersetzt Anerkennung vom	04.04.2008	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



Rumo

Rumo

E. Julmy

Julmy