

VKF Brandschutzanwendung Nr. 17959

Gruppe 683	Pulver-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Hauser Feuerschutz AG Sonnmattweg 6 5000 Aarau Schweiz	
Hersteller	Bavaria Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG 93449 Waldmünchen Germany	
Produkt	HAUSER P6P-E	
Beschrieb	Dauerdrucklöscher Typ: Vole X-P 6 (Brandstop 6G-1) Nennfüllmenge: 6 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 2009-F-3778/B 245' (11.12.2009), Prüfbericht 'Nr. 2008-F-4702/B 230' (27.04.2009); TÜV Süd, München: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MUC-12-05-3328-001-001i' (25.05.2012), Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MUC-12-05-3328-001-002i' (25.05.2012)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	34A,183B,C
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	03.07.2013	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	04.04.2008	



Rumo

Rumo

E. Julmy

Julmy