

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 17960

Gruppe 683	Pulver-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Hauser Feuerschutz AG Sonnmattweg 6 5000 Aarau Schweiz	
Hersteller	Bavaria Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG 93449 Waldmünchen Germany	
Produkt	HAUSER P9P-E	
Beschrieb	Dauerdrucklöscher Typ: Vole X-P 9 (Brandstop 9G-1) Nennfüllmenge: 9 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 2010-F-0446/B 250' (15.02.2010), Prüfbericht 'Nr. 2007-F-0810 B 188' (16.04.2007); TÜV Süd, München: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MUC-12-05-3328-001-002i' (25.05.2012), Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MUC-12-05-3328-001-001i' (25.05.2012)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse:	43A,233B,C
	Das Prüfzeichen wird erteilt	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	03.07.2013	
Ersetzt Anerkennung vom	04.04.2008	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



*[Signature]*

Rumo

*[Signature]*

Julmy