

VKF Brandschutzanwendung Nr. 17961

Gruppe 684	Kohlesäure-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Hauser Feuerschutz AG Sonnmattweg 6 5000 Aarau Schweiz	
Hersteller	Bavaria Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG 93449 Waldmünchen Germany	
Produkt	HAUSER SC2-E	
Beschrieb	Dauerdrucklöscher Typ: Col X-K 2 (Sigma 2) Nennfüllmenge: 2 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 06-6-2323/B 182' (25.07.2006), Prüfbericht 'Nr. 2008-F-3061/B 220' (24.10.2008), Prüfbericht 'Nr. 2009-F-0637/B 228' (09.04.2009), Prüfbericht 'Nr. 2011-F-4725/B 292' (04.06.2011); TÜV Süd, München: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MUC-12-05-3328-001-001i' (25.05.2012), Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MUC-12-05-3328-001-002i' (25.05.2012)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse:	34B
	Das Prüfzeichen wird erteilt	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	03.07.2013	
Ersetzt Anerkennung vom	04.04.2008	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden





Rumo



Julmy