


VKF Brandschutzanwendung Nr. 9535

Gruppe 291	Diverse Bauteile
Gesuchsteller	Hauser Feuerschutz AG Sonnmattweg 6 5000 Aarau Schweiz
Hersteller	Dufaylite Dev. Ltd St. Neots Great Britain
Produkt	FIREBLOCK ULTRA
Beschrieb	Lüftungs- und Wandeinsatz, bei Temperaturen über 100°C aufschäumend
Anwendung	Anwendung nicht anstelle von feuerpolizeilich geforderten Brandschutzklappen und nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei
Unterlagen	Warrington Fire, London: Prüfbericht '62390' (28.11.1994)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: F 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Aussteldatum	15.09.2016
Ersetzt Anerkennung vom	07.07.2011

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden



Michael Binz



Gérald Rappo

