



Reconnaissance AEAJ N° 9535

Titulaire

Hauser Feuerschutz AG
Sonnmattweg 6
5000 Aarau
Schweiz

Fabricant

Dufaylite Developments Ltd.
PE19 1QW St. Neots
Great Britain

Groupe

291 - Parties de construction diverses

Produit

FIREBLOCK ULTRA

Description

Élément de paroi et de ventilation formant mousse à une température supérieure à 100°C

Utilisation

Ne remplace pas les clapets coupe-feu exigés par l'autorité de protection incendie. Utilisation seulement après autorisation de l'autorité de protection incendie.

Documentation

Warrington Fire, London: Rapport d'essai '62390' (28.11.1994)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu F 90

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

02.03.2022

Remplace l'attestation du

28.10.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising